



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAKOWIE

Kraków, dnia 23.12.2024 r.

HK.7071.1514.2024

**Paweł Kotula**  
**Kierownik**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**w Czernichowie**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Szanowny Panie Kierowniku,*

na podstawie sprawozdań z badań jakości prób wody pobranych w dniu 11.12.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, z wodociągów publicznych znajdujących się na terenie gminy Czernichów:

- Rybna Nowy Świat (ul. Nowy Świat 45, Rybna, sklep);
- Rybna Morgi (ul. Widokowa, dom prywatny, Rybna)

stwierdzam, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym, w zakresie badanych parametrów spełniała wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Analizy laboratoryjne zostały przeprowadzone w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 313), tj.: Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

*Z poważaniem*

**Państwowy Powiatowy**  
**Inspektor Sanitarny w Krakowie**

**dr n. med. Ewa Wiercińska**

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej**  
**i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Otrzymują:

1. Adresat (e-mail: [zgk@czernichow.pl](mailto:zgk@czernichow.pl))
2. Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów (e-PUAP)
3. aa

Ref: Barbara Paluch 12 412 34 41 wew. 113



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9  
ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP  
e-mail: [psse.krakow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.krakow@sanepid.gov.pl) [www.gov.pl/web/psse-krakow](http://www.gov.pl/web/psse-krakow)  
tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64 fax: (+48) 12 684 39 99  
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

