



Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie
32-070 Czernichów
ul. Gminna 1
NIP: 9441043345
REGON: 351061260
tel. 12 270 24 90 lub 12 270 21 04, wew. 111
e-mail: zgk@czernichow.pl
adres strony internetowej: <http://www.zgk.czernichow.pl>

Czernichów, dn. 22 listopada 2023 r.

Nr sprawy: ZGK.271.2.2023

STRONA INTERNETOWA

WYJAŚNIENIA SWZ

dotyczy zamówienia publicznego pn. „Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (19 08 01) oraz zawartości piaskownika (19 08 02) z oczyszczalni ścieków w Wołowicach i Przegini Duchownej w roku 2024”.

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, w związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie § 31 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czernichowie /Regulamin/ udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. Wymagają Państwo podstawienia po 1 kontenerze na każdą oczyszczalnię na Osady ściekowe, tj. 2 Kontenery do realizacji tej części zamówienia.

Podany jest największy dopuszczalny rozmiar kontenera?

Czy istnieje możliwość podstawienia 2 kontenerów na oczyszczalnię celem odbioru większych ilości odpadów tj. dwóch pełnych kontenerów na raz?

Ewentualnie czy "zgrywają" się terminy odbioru osadu ściekowego z obydwóch oczyszczalni i jest szansa na odbiór kontenerów z obydwóch instalacji w jednym terminie?

Odpowiedź 1. Tak, podany jest największy możliwy rozmiar kontenera, ze względu na umiejscowienie kontenerów wewnątrz budynków, nie ma możliwości podstawienia większych.

Nie ma możliwości podstawienia dwóch kontenerów na jedną oczyszczalnię.

Terminy odbioru odpadów nie pokrywają się.

Pytanie 2. Wymagają Państwo podstawienia po 1 kontenerze na każdą oczyszczalnię na skratki oraz Piaskowniki, tj. 4 Kontenery do realizacji tej części zamówienia?

Odpowiedź 2. Na każdej oczyszczalni wymagamy podstawienia po 1 kontenerze na odpad o kodzie 19 08 01 oraz po 1 kontenerze na odpad o kodzie 19 08 02, tj. 4 kontenery

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż niniejszy dokument staje się integralną częścią SWZ.

KIEROWNIK
mgr inż. Paweł Kotuła

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. - Aa. + Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.